

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

| | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|
| öffentlich | | Drucksache Nr. 1213/2016 |
| Amt/Aktenzeichen 75/ | Datum 31.08.2016 | TOP |

| Beratungsfolge Gremium | Zuständigkeit | Datum | Status |
|---------------------------|---------------|------------|--------|
| Ortsbeirat Mainz-Weisenau | Kenntnisnahme | 21.09.2016 | Ö |

Betreff:

Sachstandsbericht zu Antrag 1017/2016 SPD Ortsbeiratsfraktion Mainz-Weisenau
hier: Kanalisation Großbergsiedlung

Mainz, 08.09.2016

gez. Eder

Katrin Eder
Beigeordnete

Beschlussvorschlag:

Der Ortsbeirat Mainz-Weisenau nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

Sachstandsbericht:

Das Baugebiet **W 93** liegt topografisch unterhalb der „alten Großbergsiedlung“ und hat somit keinen Einfluss auf die Kanalisation der „alten Großbergsiedlung“.

Das Gebiet **W 93** wird im Trennsystem entwässert, das heißt Schmutz – und Regenwasser werden in zwei getrennten Leitungen abgeführt. Das anfallende Schmutzwasser wird dem Kanal in der Max-Hufschmidt-Straße zugeführt.

Das Niederschlagswasser von den Straßen und Dachflächen wird zentralen Versickerungs- bzw. Regenrückhalteräumen zugeleitet. Lediglich ein Drosselabfluss von 15 l/s wird in den Schmutzwasserkanal eingeleitet, was jedoch nicht zu einer hydraulischen Überlastung der nachfolgenden Kanalisation führt.

Die Überprüfung der in den letzten Jahren durchgeführten Kanalsanierungsarbeiten im Stadtgebiet zeigt keine auffällige Häufung von Schäden im Bereich des Großberghanges.