



Antwort zur Anfrage Nr. 0305/2020 der SPD im Ortsbeirat Mainz-Weisenau betreffend
Zukünftige Abführung Regen- und Schmutzwasser Neubaugebiet W 103 "Am Steinbruch"
(SPD)

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Bei dem Neubaugebiet W 103 handelt es sich um ein privat erschlossenes Baugebiet. Die Entwässerungsanlagen wurden innerhalb des Baugebietes im Trennsystem errichtet. Der Übergabeschacht vom privaten in den öffentlichen Kanal liegt im nördlichen Gebietsausgang zur Straße „Am Steinbruch“. Für das Baugebiet wurde ein Regenwasserbewirtschaftungskonzept aufgestellt und entsprechend umgesetzt. Die Einleitung in den öffentlichen Kanal wurde auf eine maximale Einleitmenge von 31 l/s festgesetzt. Um dies einhalten zu können wurden Maßnahmen im Baugebiet zur Versickerung (Dachbegrünung, breitflächige Versickerung, wasserdurchlässige Beläge im Bereich von Zufahrten, Stellplätzen, Carports etc.) und Verdunstung vorgesehen.

Mainz, 04.02.2020

gez. Eder

Katrin Eder
Beigeordnete