



Antwort zur Anfrage Nr. 0503/2020 der ÖDP im Ortsbeirat betreffend Sanierung des Platzes vor der Kath. Kirche (ÖDP)

Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Marienborn am 09.09.2020

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Punkt 5.1 Man zeigt sich verwundert darüber, dass in der Antwort das Treppengeländer nicht erwähnt wird. Man bittet die Verwaltung, die Verkehrssicherheit des Treppengeländers zu überprüfen.

Mit der Sanierung der Treppenanlage sollte nur die verkehrssichere Benutzung der Treppe (Ausbrüche, Stolperstellen etc.) wieder hergestellt werden.

Das Treppengeländer befand sich zum Zeitpunkt der angefragten Sanierung in einem verkehrssicheren Zustand.

Die erforderliche Geländerhöhe von 90 cm (§33 Abs. 8 LBauO) wird ebenfalls eingehalten. Die Verwaltung wird im Rahmen der regelmäßigen Bauwerkskontrollen die Verkehrssicherheit des Treppengeländers weiterhin überprüfen.

Mainz, 20.10.2020

Katrin Eder
Beigeordnete

- I. Kenntnis genommen
- II. Weiter an Ortsverwaltung
Mainz- Marienborn
- III. Z.d.A./Wvl. mit Akten

Mainz, 29.10.2020

10-Hauptamt
Im Auftrag