



Antwort zur Niederschrift über die Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Marienborn am 04.11.2020

Punkt 1.3 Zusatzantwort auf die Anfrage 0503/2020 „Sanierung des Platzes vor der Kath. Kirche“
Vorlage: 0503/2020

Herr Hochhaus informiert darüber, dass das Geländer zuletzt ein Spiel von ca. 20 Zentimeter hatte, wenn man sich richtig festgehalten hat. Man bittet die Verwaltung dringend, die Verkehrssicherheit wiederherzustellen.

Weiterhin wüsste man gerne, ob ein entsprechendes Prüfgutachten vorliegt, um beim Eintreten eines Schadens entsprechende Ansprüche geltend machen zu können.

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Das Geländer befindet sich derzeit noch nicht wieder im Endzustand. Für die Hohlraumverfüllung unterhalb der Treppenläufe mussten einzelne Stufen verschoben werden.

Dafür war es erforderlich einzelne Geländerstäbe zu durchtrennen.

In diesen Bereichen lässt das Geländer, im momentanen Zustand und unter größerer Krafteinwirkung, entsprechend größere Verformungen zu.

Die Restarbeiten sollen noch bis zur 50. KW abgeschlossen sein.

Der Auftrag wurde von Fachfirmen ausgeführt und nach Abschluss der Arbeiten findet eine Abnahme mit einem Sachkundigen Mitarbeiter der Fachabteilung des Stadtplanungsamtes statt.

Mainz, 03.12.2020

Katrin Eder
Beigeordnete

- I. Kenntnis genommen
- II. Weiter an Ortsverwaltung
Mainz- Marienborn
- III. Zd.A./Wvl. mit Akten

Mainz, 19.12.2020

10-Hauptamt

Im Auftrag