



Punkt: der Tagesordnung

Stadtverwaltung Mainz | Dezernat V | Postfach 3820 | 55028 Mainz

Ortsverwaltung Mainz-Gonsenheim
Frau Ortsvorsteherin Sabine Flegel

über

10-Hauptamt

durch..... 23. März 2021
10-Hauptamt

Beigeordnete Katrin Eder
Dezernat für Umwelt, Grün, Energie
und Verkehr

Postfach 3820
55028 Mainz
Stadthaus Große Bleiche
Zimmer 5.029
Große Bleiche 46/ Löwenhofstraße 1

Ansprechperson
Norbert Rudloff
Tel. 06131/12-3350
Fax 06131/12-3357
norbert.rudloff@stadt.mainz.de
www.mainz.de

Mainz, 19.03.2021

**Stellungnahme zur Anfrage Nr. 0157 / 2021 der SPD im Ortsbeirat Mainz- Gonsenheim be-
treffend Sachstand Boulebahn und Trinkwasserbrunnen**

Sehr geehrte Frau Flegel,

der Bereich der alten Boulefläche konnte mittlerweile ertüchtigt und entsprechende Anschlagbalken
montiert werden.

Die Errichtung eines Trinkwasserbrunnens wurde seitens der Mainzer Netze, aufgrund der bestehen-
den technischen Regeln für Trinkwasseranlagen und den geltenden Hygienevorgaben, abgelehnt.
Auch der Betrieb durch einen Dritten wäre, aufgrund der Vorgaben im öffentlichen Raum, nicht rea-
lisierbar.

Mit freundlichen Grüßen

Katrin Eder

Anlage
Schreiben der Mainzer Netze

Kenntnis genommen
II. Weiter an
Ortsverwaltung
Mainz- Gonsenheim
III. Z.d.A./Wvi. mit Akten
Mainz, 26.3.21
10.03-Amt für Steuerung und Personal
Im Auftrag



**Errichtung Trinkwasserbrunnen auf dem Platz vor der Turnhalle
Breite Straße, Aktz.: 670066 Go**

Peter Zytur An: norbert.rudloff@stadt.mainz.de

11.03.2021 14:17

Kopie: "Frank Birmes", "Katharina Koob"

Von: "Peter Zytur" <peter.zytur@mainzer-netze.de>
An: "norbert.rudloff@stadt.mainz.de" <norbert.rudloff@stadt.mainz.de>
Kopie: "Frank Birmes" <Frank.Birmes@mainzer-netze.de>, "Katharina Koob"
<Katharina.Koob@mainzer-netze.de>

Protokoll: Diese Nachricht wurde beantwortet.

**Errichtung eines Trinkwasserbrunnens auf dem Platz vor der Turnhalle an der
Breiten Straße
Aktenzeichen.: 67 00 66 Go**

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Rudloff,

Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 03.02.2021 teilen wir Ihnen dazu Folgendes mit:

Die Mainzer Netze GmbH sind der Trinkwasserversorger innerhalb der Stadt Mainz. Der Betrieb von Trinkwasserbrunnen gehört nicht dazu. Hintergrund sind die bestehenden technischen Regeln für Trinkwasseranlagen und die geltenden Hygienevorgaben.

- Trinkwasseranschlüsse müssen kontinuierlich durchflossen werden. Durch den saisonalen Betrieb der Trinkbrunnen wird die erforderliche Durchflussmenge an 365 Tagen im Jahr nicht erreicht. Um einen gesicherten Betrieb zu gewährleisten müsste zusätzlich eine Zwangsspülung eingerichtet werden.

Dadurch würde mehr Trinkwasser in den Kanal befördert als tatsächlich als Trinkwasser entnommen.

- Der Betreiber dieser Anlage ist zu jederzeit verantwortlich, dass die hygienischen Bedingungen an der Entnahmestelle gesichert vorgehalten werden. Im öffentlichen Raum sind Verschmutzungen, Vandalismus, gezielte Manipulationen usw. nicht sicher auszuschließen. Die Verantwortung zur Sicherstellung der hygienischen Grundvoraussetzungen können von uns nicht getragen werden.

Bisher gab es bereits einige Anfragen in dieser Richtung, die wir aber alle bis auf einen ablehnen mussten.

Aufgrund von Erfahrungen lehnen wir den Betrieb solcher Trinkbrunnen ab.

Theoretisch möglich wäre, dass ein Dritter einen Trinkwasseranschluss beantragt, eine Schachtübergabe gebaut wird und anschließend der Trinkbrunnen über eine Installationsanlage gemäß DIN 1988 mit Zwangsspülung betrieben wird. Der Dritte wäre dann auch für die Sicherstellung des hygienischen Betriebs an der Entnahmestelle zu jederzeit verantwortlich. Unsere Verantwortung würde an der Schachtübergabe enden. Für uns wäre dieses Prinzip im Grunde vergleichbar wie bei jedem üblichen Hausanschluss. Auch im Haus ist der Installationsanlagenbetreiber für die Hygiene nach der Übergabe (Hauptabspernung) verantwortlich.

Wir bedauern Ihnen keine andere Auskunft geben zu können. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Anlagen:

Freundliche Grüße
Im Auftrag

Peter Zytur

Mainzer Netze GmbH
Engineering Tiefbau / Koordinierung - TFM11
Rheinallee 41
55118 Mainz

Tel: 06131-12 67 14
Mobil: 0151-12 54 95 17
Email: koordinierung@mainzer-netze.de



Mainzer Netze GmbH
Sitz der Gesellschaft: Mainz
Registergericht: Amtsgericht Mainz, HRB 41319
Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Michael Worch, Dipl.-Ing. Mithun Basu MBA

<http://www.mainzer-netze.de>

Diese Mail und deren Anhänge enthalten vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen.
Wenn sie nicht der richtige Adressat sind oder diese Mail irrtümlich erhalten

haben, informieren sie
bitte sofort den Absender und vernichten sie diese E-Mail. Jegliche Art der
Verwendung, Vervielfältigung
oder Weitergabe ist nicht gestattet.

Bitte denken sie an die Umwelt, bevor sie diese E-Mail ausdrucken!



MainzerNetze_Bestand_Wasserleitung_GON_BreiteStrasse_M250_A3.pdf
