



Antwort zur Anfrage Nr. 0621/2021 der Freie Wähler im Ortsbeirat Mainz-Finthen betreffend
Oberflächenwasser (FW)

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Zu 1.

In den Baugebieten F 87, F 90 und F 85 wird das Schmutzwasser und das Oberflächenwasser getrennt abgeleitet. Im Baugebiet F 69 wird ausschließlich das Dachflächenwasser der Versickerungsanlage zugeleitet.

Zu 2.

Die Becken in den Baugebieten F 85 und F 87 sind für Regenereignisse mit einem Wiederkehrintervall von 10 Jahren ausgelegt. Darüber hinaus sind hier unter der Beckensohle Rigolen eingebaut.

Die Baugebiete F 90 und F 69 sind für Regenereignisse mit einem Wiederkehrintervall von 50 Jahren ausgelegt.

Zu 3.

Baugebiet F 87

Das Regenwasser wird über Regenwasserkanäle in die Versickerungsanlage geleitet.

Baugebiet F 90

Im westlichen Teil wird das Regenwasser über Regenwasserkanäle in die Versickerungsanlage geleitet. Im östlichen Teil wird das Regenwasser über Regenwasserkanäle und einen Staukanal in den Aubach geleitet.

Baugebiet F 69

Die Dachflächen entwässern in die Versickerungsanlage. Die Straßenflächen sind an die Schmutzwasserkanäle angeschlossen.

Baugebiet F 85

Das Regenwasser wird über Regenwasserkanäle in die Versickerungsanlage geleitet.

Dass selbst bei starken Regenfällen in den Becken kein Wasser zu sehen ist, ist auf die konservative Dimensionierung zurück zu führen. In der Regel sind die Versickerungsraten in der Realität erheblich höher, als dies in der Planung zugrunde gelegt werden darf.

Mainz, 15.04.2021

gez. Eder

Katrin Eder
Beigeordnete