

Ergänzende Antwort zur Anfrage Nr. 0975/2021 der CDU im Ortsbeirat Mainz-Neustadt betreffend Überschwemmungsgefahr (CDU)

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Zu 4.

Die Ableitung des im Stadtgebiet anfallenden Schmutzwassers wird durch Hochwasser im Rhein nicht beeinträchtigt, da es vollständig der Kläranlage in Mainz-Mombach zugeleitet wird.

Im Falle von stärkeren Niederschlägen erfolgt eine Entlastung des Mainzer Kanalnetzes über Auslässe in den Gonsbach und in den Rhein. Diese Auslässe in den Rhein sind durch Hochwasserschieber gesichert. Während eines Rheinhochwassers und daher geschlossener Schieber übernehmen Hochwasserpumpwerke diese Aufgabe.

Der Wirtschaftsbetrieb Mainz verfügt über 5 Hochwasserpumpwerke im Stadtgebiet Mainz:

- Hochwasserpumpwerk „Dammweg“ in Mainz-Laubenheim
- Hochwasserpumpwerk „Große Bleiche“ in der Neustadt
- Hochwasserpumpwerk „Gassner Allee“ an der Kaiserbrücke
- Hochwasserpumpwerk im Zentralklärwerk
- Hochwasserpumpwerk „Landdamm“ im Mombacher Unterfeld

Mainz, 4. 11.2021

  
Janina Steinkrüger  
Beigeordnete