

FDP
Ortsbeirat Mainz-Lerchenberg
20.10.2022

Vorlage-Nr. 1501/2022

Antrag der FDP
zur Sitzung des Ortbeirates am 10.11.2022

Überdruck im Fernheizsystem der Mainzer Wärme Plus (MWP)

Wir bitten die Verwaltung ,
sich bei der MWP dafür einzusetzen , daß die Hausbesitzer auf dem
Lerchenberg dafür sensibilisiert werden , nach Leckagen im
hauseigenen Heizsystem zu suchen bzw. durch Fachfirmen suchen zu
lassen.

Es war bekannt geworden , daß wegen Überdrucks täglich 40 cbm
Wasser aus dem Heizsystem abgelassen werden müssen.
Durch einen Anruf bei der MWP am 27.09.2022 wurde diese
Maßnahme bestätigt.

Grund für den Überdruck ist , daß aus defekten Boilern in diversen
Häusern zusätzliches Wasser in das Fernheizsystem läuft und den zu
vermeidenden Überdruck erzeugt.
Dieser Fehler wird nur gelegentlich entdeckt. Systematisch wird danach
offenbar weder gesucht noch sind die Haushalte dazu aufgerufen.
Da die Verbrauchsmessung nur noch elektronisch vorgenommen wird,
kommen auch keine Mitarbeiter der MWP ins Haus, die
früher auf mögliche Leckagen hätten aufmerksam machen können.

Da das Ablassen dieser doch recht großen Mengen an Wasser sich auf
die laufenden Kosten der Fernheizung umlegbar auswirkt, sollten alle
Hausbesitzer auf dem Lerchenberg in geeigneter Form fachlichen Rat
durch MWP erhalten, wie sie den Fehler in ihrem Haus feststellen und
abstellen können.

Dr.Rexrodt