



Antwort zur Anfrage Nr. 0126/2023 der SPD im Ortsbeirat betreffend **Toilettenanlage Ortsverwaltung (SPD)**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

1. Welche Arbeiten müssen noch erledigt werden, damit die Toilettenanlage komplett fertiggestellt ist und welche Zeitdauer ist hierfür vorgesehen?

- Die noch fehlenden Komponenten für die Türsteuerung der Zugangstüren werden in der nächsten Woche erwartet und eingebaut.
- Eine Überprüfung der aufgetretenen Störungen bei der Urinalsteuerung erfolgt noch in dieser Woche.
- Durch Schwierigkeiten bei der Lieferung der WC-Papierhaltern gibt es leider noch keine feste Zusage für die Lieferung in der kommenden Woche.
- Die Lieferung der WC-Bürsten erfolgt durch die Entsorgungsbetriebe.

2. Wie werden in Zukunft die Reinigungsintervalle aussehen?

Die Reinigung erfolgt einmal täglich an sieben Tagen in der Woche.

3. Wie wird in Zukunft die Toilettenanlage gewartet und gepflegt, damit sie lange Jahre erhalten bleiben kann?

Alle zwei Wochen erfolgt eine Sonderreinigung und alle vier Wochen erfolgt eine Grundreinigung. Schäden werden umgehend durch den Wirtschaftsbetrieb Mainz AÖR/Drittfirmen repariert.

4. An wen können sich die Nutzer*innen bei Beschwerden, wie Unsauberkeit oder Vandalismus melden?

Wie in jeder öffentlichen Mainzer Toilettenanlage wird für Notfälle (z. Bsp. Personenbefreiung) und Beschwerden eine Telefonnummer des Wirtschaftsbetriebes Mainz AÖR gut sichtbar an jeder Eingangstür angebracht.

5. Eine Dachbegrünung an diesem Standort, mitten im stark versiegeltem Ortskern, wäre aus klimaökologischen Punkten sinnvoll. Wird es eine Dachbegrünung oder eine Teildachbegrünung geben? Wenn nein, warum nicht?

Aufgrund der geringen Konstruktionshöhe der Dachdecke (12 cm) ist aus statischen Gründen ein Dachaufbau mit einer extensiven Begrünung nicht möglich. Der Aufwand einer statischen Ertüchtigung wird derzeit untersucht.

Mainz, 01.02.2023

gez.

Manuela Matz
Beigeordnete