

18.1

Stadtverwaltung Mainz | Dezernat VI | Postfach 3820 | 55028 Mainz

Ortsverwaltung Mainz-Finthen
Herrn Ortsvorsteher Mahle
- über 10-Hauptamt -

Beigeordnete
Marianne Grosse
Dezernentin für Bauen,
Denkmalpflege und Kultur

Postfach 3820
55028 Mainz
Zitadelle | Gebäude A

Ansprechperson
Herr Obermahr
Tel 06131/12-3012
Fax 06131/12-3056
florian.obermahr@stadt.mainz.de

www.mainz.de

Mainz, 10.07.2023

Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Finthen am 16.05.2023
hier: TOP 21: Bau- und Grundstücksangelegenheiten;
Erdbebewegungen Peter-Härtling-Schule, Containerschule
Aktenzeichen: 2 65 21 33

Sehr geehrter Herr Ortsvorsteher Mahle,

nach Angaben der Fachbauleitung für Naturschutz mit Verweis auf die DIN 18915 ist der anstehende Oberboden inkl. Grasnarbe im Bereich der Containeranlage vollflächig auszutauschen.

Die DIN 18915 dient dem Schutz des Oberbodens und ist entsprechend einzuhalten. Dieser wird im Rahmen der Bautätigkeit auch im Zuge der Errichtung der Containeranlage vollständig in Anspruch genommen und belastet.

Eine partielle Aufnahme des Oberbodens kann die Vorgaben der DIN 18915 nicht gewährleisten. Daher ist eine vollständige Aufnahme entsprechend der Einschätzung des Gutachters unter Beachtung des Baumschutzes der angrenzenden, zu erhaltenden Gehölze erforderlich.

Die Verankerung mittels Schraubfundamenten minimiert nichtsdestotrotz den Eingriff ins Gelände und den Aufwand für den Rückbau.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Marianne Grosse