



Antwort zum Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Finthen am 30.01.2024 (Punkt 11.3), betreffend den Umbau des Regenrückhaltebeckens unterhalb des Finther Flugplatzes (Freie Wähler)

Vorlage: 0049/2024

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Die im Sachstandsbericht zum Antrag zur Ortsbeiratssitzung vom 30.01.2024 dargestellte weitere Vorgehensweise wurde zwischenzeitlich umgesetzt.

Die durchgeführten Bodenaufschlüsse ergaben eine ausreichende Versickerungsfähigkeit des anstehenden Bodens. Nach erfolgter Abstimmung mit der Struktur und Genehmigungsdirektion Süd wurde der Betrieb des Rückhaltebeckens dahingehend geändert, dass die vorhandene Überlaufschwelle auf 60 cm über Beckensohle angehoben wurde. Die erforderlichen Arbeiten sind bereits abgeschlossen.

Die Maßnahme ist Teil des Starkregenvorsorgekonzeptes für den Stadtteil Mainz Finthen.

Mainz, 30.8. 2024


Janina Steinkrüger
Beigeordnete



Landeshauptstadt
Mainz

5.9.24 Wolke

10-Hauptamt