



Antwort zum Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Altstadt am 21.01.2026

Punkt 19.3 Umfeld der Rheingoldhalle (Grüne)  
Vorlage: 1379/2025

*Frau Ammann und Herr Dr. Hofner fragen nach, ob hinsichtlich der Aussage zu den Lastenaufzügen nicht vielmehr zutreffend wäre, dass die Aufzüge von der Rheinstraße über das Parkhaus angefahren werden sollen, wo sie auch baulich lokalisiert sind und somit die Uferfläche neben der Rheingoldhalle nicht für den Lieferverkehr "zwingend erforderlich sei.*

Die Zufahrt zu den Lastenaufzügen über die Einfahrt zum Parkhaus ist nicht möglich, da die dortige maximale Freihöhe von 3,5 m für höhere LKW nicht ausreicht. Der Standard für normale LKW liegt bei 4,0 m, für größere Fahrzeuge oft bei 4,5 m oder mehr.

Mainz, 10. März 2026



Janina Steinkrüger  
Beigeordnete