



Antwort zur Anfrage Nr. 0945/2026 der DIE LINKE im Ortsbeirat Mainz-Hartenberg/Münchfeld
betreffend **Bauliche Mängel am Wasserspielplatz im Hartenbergpark (Die Linke)**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

1. Welche Mängel liegen vor?

Der ca. 50 Jahre alte Wasserspielplatz im Hartenbergpark ist baulich in die Jahre gekommen und stark sanierungsbedürftig. Unter anderem entstehen Risse in den Becken, durch die Wasser austritt, da sich eine Beckenhälfte absenkt. Auch die Wassertechnik ist in einem maroden Zustand, so sind etwa Pumpen sowie Filteranlagen stark korrodiert und müssen erneuert werden.

2. Wann wird die Überprüfung der Wasserspielplätze in Mainz von der Verwaltung durchgeführt und ist eine frühere Prüfung im Jahr möglich?

Die Wasserspielplätze sind ganzjährig unter Beobachtung. Die Inbetriebnahme in Zusammenarbeit mit Fachfirmen erfolgt meist im April / Mai eines jeden Jahres. Der Zeitpunkt der Prüfungen ist unabhängig vom baulichen Zustand der kompletten Anlage.

3. Wann ist mit einer Wiedereröffnung zu rechnen?

Die Verwaltung plant den Platz während den Sommerferien in Betrieb zu nehmen. Alternativ steht der rund 1,5 km entfernte Wasserspielplatz auf dem Goetheplatz oder der Volkspark und das Planschbecken am Fort Elisabeth zur Verfügung.

Mainz, 08.06.2026

gez. Steinkrüger

Janina Steinkrüger
Beigeordnete