

CDU
Ortsbeiratsfraktion Finthen

FDP
Ortsbeiratsfraktion Finthen

Büro Ortsvorsteher
Mainz – Finthen

31. August 2010

Vorlage-Nr. 164g / 2010

Dringlichkeitsantrag zur Ortsbeiratssitzung am 31. August 2010
hier: Brunnen / Bürgerhaus Finthen

Seit Jahren ist der Brunnen vor dem Bürgerhaus abgestellt, weil die Wasserzu- und -abführung funktionsuntüchtig ist.

Jetzt wurde festgestellt, dass die Brunnen-Betonsäule instabil wird, weil die Armierungseisen aus dem Beton hervortreten und rosten, so ein Vertreter der Gebäudewirtschaft Mainz (GWM).

Gefahr ist in Verzug, dass es zu einem Unfall kommt, weil Kinder an der Säule hochklettern.

Der Ortsbeirat beschließt:

1. Die Verwaltung veranlasst, die Brunnensäule umgehend zurückzubauen.
2. Die Brunnenanlage wird sofort gesichert, um ein Klettern an der Brunnensäule zu verhindern.

CDU
gez. Willy H. Wagner

FDP
gez. Dietmar Bittner