



Antwort zur Anfrage Nr. 2169/2010 der FDP-Ortsbeiratsfraktion Mainz-Neustadt
betreffend **Überlaufende Kanäle (FDP)**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Das geschilderte Problem ist der Verwaltung in dieser Art nicht bekannt.

Nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsbetrieb Mainz AÖR hat sich herausgestellt, dass es in den genannten Straßenabschnitten keine Kanalüberlastung bei normalen Niederschlägen gibt.

die Leitungen zwischen den Sinkkasteneinläufen und dem Hauptkanal können in diesem Bereich auf Grund der zu geringen Querschnitte des Hauptkanals nicht untersucht werden.

Eine letzte Reinigung der Sinkkästen ist Mitte August 2010 erfolgt, hierbei wurden keine Verstopfungen gemeldet.

Es ist möglich, dass Blätter oder Äste den Abfluss des Oberflächenwassers vorübergehend beeinträchtigen.

Der Straßenbetrieb wird bei den nächsten starken Regenereignissen das Gebiet kontrollieren.

Mainz, 06.12.2010

gez. Reichel

Wolfgang Reichel
Beigeordneter