



Antwort zur Anfrage Nr. 1388/2011 der Ortsbeiratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mainz-Ebersheim betreffend **Rohrleitung zur Entwässerung zwischen Mainz-Hechtsheim und Mainz-Ebersheim (Bündnis 90/Die Grünen)**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Zu 1: Der Kanal befindet sich in einem baulich guten Zustand.

Zu 2: Die Reinigung erfolgt in Abständen von 18 Monaten.

Zu 3: Der Kanal zwischen Mainz-Ebersheim und Mainz-Hechtsheim ist für die maximale

Kapazität von 60 l/s ausgelegt.

Der Kanal ist für 9.500 EW ausgelegt.

Zu 4-6: Derzeit wird eine Alternative für den Retentionsraum des vorhandenen Mischwasser-rückhaltebeckens geprüft.

Der Ortsbeirat wird zu gegebener Zeit informiert.

Mainz, 18. August 2011

gez. Eder

Katrin Eder
Beigeordnete