



Antwort zur Anfrage Nr. 1378/2011 der CDU-Ortsbeiratsfraktion Mainz-Gonsenheim betreffend **Betonplatten der Bushaltestellen in der Lennebergstraße (CDU)**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Die Bushaltestellen in der Lennebergstraße wurden als Betonbushaltestellen nach den technischen Vorgaben der Verwaltung hergestellt.

Um die erforderliche Griffigkeit herzustellen, wird die Oberfläche glatt abgezogen und vor dem Abbinden des Betons mit einem Besenstrich versehen.

Bei einer Bushaltestelle wurde der Besenstrich zu früh aufgetragen, so dass die Einkerbungen extrem tief waren. Die Oberfläche dieser Haltestelle wurde nachträglich abgeschliffen.

Die Ausführung der Betonbushaltestellen wurde nach dem Stand der Technik und den Regeln und Vorgaben der Stadt Mainz vorgenommen. Es handelt sich nicht um Fehler in der Bauausführung. Deshalb kann die ausführende Firma nicht zur Gewährleistung herangezogen werden.

Mainz, 16. August 2011

gez. Eder

Katrin Eder
Beigeordnete