

Punkt: 7.2 der Tagesordnung



Landeshauptstadt
Mainz

Antwort zum Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Mombach am 24.10.2013 betreffend **Punkt 8 Herkunft Klärschlamm**

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Ergänzend wird die Frage 4 wie folgt beantwortet:

Zur Entwässerung von Klärschlamm werden etwa 2 kWh/m³ Nassschlamm benötigt. Es wird hierbei jedoch darauf hingewiesen, dass dies zur Pflicht eines jeden Abwasserbeseitigungspflichtigen gehört und dies nicht Gegenstand der Tätigkeit der TVM sein wird.

Mainz, 20.11.2013

Katrin Eder
Beigeordnete